



- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 4. Słupy sytuować poza skrajnią.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnętrza 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować słęcza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
 7. Słupy i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura
 8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika
 9. Podstawę i dolną część słupa zabezpieczyć elastomerem

MAREL		MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80–288 Gdańsk			
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Taborowej w Gdańsku" Działki nr 228/2, 160/1, 15, 15, 8/6, 7/9–obręb 0079				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Przekrój poprzeczny słupa ośw.	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	3
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	08.2022