



Urządzenia bez rzędnych na mapie wysowano na normatywnych **głębokościach** - wymaga to weryfikacji w terenie. W celu **dokładnego określenia rzędnych** istniejącego uzbrojenia wykonać **przekopy kontrolne**, **domierzyć** z użyciem **georadaru** lub innych urządzeń **detekcyjnych** i uzyskać **protokolarną akceptację gestora sieci** umożliwiającą **bezpieczne wykonywanie prac pod jego nadzorem**.

JOTEL

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia przy ul. D. Tilgnera na Chełmie w zakresie Dodatkowych Środków na realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic				
Stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany			Rysunek nr:	3
Tytuł rysunku:	Przekroje poprzeczne			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	1:100
Projektował:	mgr inż. Paweł Czapiewski	POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	02.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-