



- Uwagi:
- Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.
 - Dokładny przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
 - W razie konieczności należy przyciąć gałęzie drzew, aby nie kolidowały z projektowanymi słupami.



UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------|----------------|
| Nazwa i lokalizacja opracowania: | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie | | | |
| Stadium: | Projekt architektoniczno - budowlany | | | Rysunek nr: 1 |
| Tytuł rysunku: | Schemat oświetlenia | | | Arkusz: 1 z 1 |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień / Specjalność | Podpis | Skala: --- |
| Projektował: | mgr inż. Paweł Czapiewski | POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Data: 12.2022 |
| Sprawdził: | mgr inż. Kamil Bachan | POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Numer arch.: - |