

LEGENDA

SUFITY

(symbol)	sufit dźwiękochłonny z materiału dedykowanego dla klas szkolnych lub pomieszczeń biurowych (montowane bezpośrednio do sufitu)
(symbol)	sufit dźwiękochłonny z materiału dedykowanego dla dla pomieszczeń o funkcji przemysłowo-technicznej (montowane bezpośrednio do sufitu)
(symbol)	przebicia w stropie pod wentylacje wg opracowania branży sanitarnej -tom 13/1620-12-14/

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

A1	Szczelna oprawa do montażu na zawieszakach 2X28W , świetlówki linioweT5 E IP65, oprawa o mocy 60W .
A2	Szczelna oprawa do montażu na zawieszakach, świetlówki liniowe T5 E IP65 , oprawa o mocy 115W (2X54W)
A3	Szczelna oprawa do montażu na zawieszakach, świetlówki liniowe T5 E IP65 , oprawa o mocy 165W (2X80W)
B1	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki kompaktowe TC-DEL E 34 , oprawa o mocy 38W (2X18W)
B2	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki kompaktów TC-DEL S1 E IP44 34 , oprawa o mocy 38W (2X18W)
B3	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki kompaktów TC-DEL E 34 , oprawa o mocy 56W (2X26W)
B4	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki kompaktów TC-DEL S1 E IP44 34 , oprawy o mocy 56W(2X26W)
C1	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki T5 MICRO-PRM E 34, oprawa o mocy 60W (2X28W) , możliwość montażu czujnika ruchu PIR, uwzględnić dodatkowe elementy dla podwieszeń (zawieszaki)
C2	Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego, świetlówki T5 MICRO-PRM E 34, oprawa o mocy 115W (2X54W) , możliwość montażu czujnika ruchu PIR, uwzględnić dodatkowe elementy dla podwieszeń (zawieszaki)
D1	Oprawa oświetleniowa możliwość montażu do ściany pionowej bądź sufitów, świetlówki TCT SHM E IP65 34,oprawa o mocy 1x32W, możliwość montażu modułu awaryjnego
D2	Oprawa oświetleniowa możliwość montażu do ściany pionowej bądź sufitów, świetlówki TCT SHM E IP65 34 2J/AT TERMOSTAT, oprawa o mocy 1x32W, możliwość montażu modułu awaryjnego
G1	Oprawa przystosowana do montażu na zawieszakach lub na konstrukcji sufitu stałego lub ściany , lampy wyładowcze metalohalogenkowe w bańce tubularnej HIT-DE RX7S-24 ASY M IP65 GREY 830, oprawa o mocy 80W (70W)
H1	Oprawa przystosowana do montażu nastropowego lub na zawieszakach, świetlówki liniowe T5 ASY E 34 840, oprawa o mocy 48W (1X45W)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

E2	Oprawa awaryjna, klasa izolacji II, IP44, pasek led 3,2W, montaż bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo
F2	Oprawa awaryjna, klasa izolacji II, IP44, dioda power led 3W, montaż natynkowo na suficie
I1	Oprawa awaryjna, klasa izolacji II, IP65, dioda power led 6W, montaż natynkowo na suficie
I2	Oprawa awaryjna, klasa izolacji II, IP65, dioda power led 6W, montaż natynkowo na suficie
AEX	Oprawa przeciwwybuchowa 2x58W, II C T4np EXP02

Uwaga:
Zawiesia dla opraw oświetleniowych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym zainstalować przed montażem płyt sufitowych.

L. p.	Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. netto m² — Pom. użytkowane przez szkołę — Objęte remontem i przebudową	Pow. netto m² — Pom. użytkowane przez szkołę — Nie objęte remontem i przebudową	Pow. netto m² — Pom. użytkowane — Nie objęte remontem i przebudową	Posadzka
1	2	3	4	5	6	7
1.	K-1.	hall + korytarz	126,02	-	-	wykładzina homogeniczna
2.	K-2.	korytarz	205,65	-	-	żywica syntetyczna
3.	1.	pracownia hali diagnostyki samochodowej	699,05	-	-	gress techniczny antypoś.
4.	2.	pracownia montażu maszyn i urządzeń	69,98	-	-	żywica syntetyczna
5.	3.	pracownia diagnostyki elektrotechniki i elektroniki	37,6	-	-	żywica syntetyczna
6.	4.	pracownia dydaktyczna obsługi podzespołów	32,97	-	-	żywica syntetyczna
7.	5.	pracownia diagnostyki podzespołów	67,2	-	-	żywica syntetyczna
8.	6.	pracownia napraw zespołów i podzespołów	62,75	-	-	żywica syntetyczna
9.	7.	zaplecze magazynowe pracowni napraw motocykli	15,67	-	-	żywica syntetyczna
10.	8.	pracownia napraw motocykli	49,85	-	-	żywica syntetyczna
11.	9.	pracownia diagnostyki motocykli	15,57	-	-	gress techniczny antypoś
12.	10.	wentylatornia	15,23	-	-	żywica syntetyczna
13.	11.	pomieszczenie hamowni	16,38	-	-	żywica syntetyczna
14.	12.	pracownia elektrotechniki i elektroniki + sterownia hamowni	68,54	-	-	żywica syntetyczna
15.	13.	pracownia napraw silników	51,73	-	-	żywica syntetyczna
16.	14.	pomieszczenie ładowania akumulatorów	8,15			gress techniczny antypoś. kwasoodporny
17.	14a.	pracownia testowania akumulatorów	9,07	-	-	gress techniczny antypoś. kwasoodporny
18.	15.	zaplecze części i narzędzi	67,71	-	-	żywica syntetyczna
19.	16.	pracownia mechaniczna do wyposażenia przez Użytkownika	32,69	-	-	żywica syntetyczna
20.	17.	pracownia lutowniczo-spawalnicza (bez użycia gazu)	32,63	-	-	żywica syntetyczna
21.	18.	kuźnia	49,29	-	-	żywica syntetyczna
22.	19.	zaplecze magazynowe kuźni	14,92	-	-	żywica syntetyczna
23.	20.	pracownia mechaniczna	135,49	-	-	istniejąca
24.	21.	pracownia obróbki mechanicznej, obsługi maszyn i urządzeń	135,61	-	-	żywica syntetyczna
25.	22.	pracownia dydaktyczna	32,65	-	-	wykładzina homogeniczna
26.	23.	pokój nauczycielski	33,04	-	-	wykładzina homogeniczna
27.	24.	przedsionek	10,49	-	-	wykładzina homogeniczna
28.	25.	szatnia męska	9,8	-	-	gress antypoślizgowy
29.	25 a.	umywalnia męska	9,79	-	-	gress antypoślizgowy
30.	25 b.	wc męskie	1,3	-	-	gress antypoślizgowy
31.	26.	szatnia damska	4,03	-	-	gress antypoślizgowy
32.	26 a.	umywalnia damska	3,57	-	-	gress antypoślizgowy
33.	27.	przedsionek wc damskie	1,95	-	-	gress antypoślizgowy
34.	27 a.	wc damskie	1,26	-	-	gress antypoślizgowy
35.	28.	przedsionek wc męskie	2,12	-	-	gress antypoślizgowy
36.	28 a.	wc męskie	2,03	-	-	gress antypoślizgowy
37.	29.	pracownia komputerowa	34,1	-	-	wykładzina homogeniczna
38.	30.	wiatrołap	15,91	-	-	wykładzina homogeniczna
39.	31.	portiernia	7,73	-	-	wykładzina homogeniczna
40.	32.	pokój zastępcy kierownika pracowni warsztatowych	16,03	-	-	wykładzina homogeniczna
41.	33.	sekretariat	16,12	-	-	wykładzina homogeniczna
42.	34.	pokój kierownika pracowni warsztatowych	16,17	-	-	wykładzina homogeniczna
43.	35.	pokój specjalisty ds. technicznych	15,55	-	-	wykładzina homogeniczna
44.	36.	pokój księgowej	15,14	-	-	wykładzina homogeniczna
45.	37.	pokój księgowych	27,67	-	-	wykładzina homogeniczna
46.	37 a.	zaplecze magazynowe	6,22	-	-	wykładzina homogeniczna
47.	38.	pokój pielęgniarki	14,39	-	-	gress antypoślizgowy
48.	38 a.	zaplecze pokoju pielęgniarki	13,53	-	-	gress antypoślizgowy
49.	39.	przedsionek wc pielęgniarki	1,39	-	-	gress antypoślizgowy
50.	39 a.	wc pielęgniarki	1,59	-	-	gress antypoślizgowy
51.	40.	sprężarkownia	16,24	-	-	żywica syntetyczna
52.	41.	pomieszczenie gospodarcze porządkowe	-	10,56	-	istniejąca
53.	42.	przedsionek wc	-	10,2	-	istniejąca
54.	42 a.	wc	-	12,05	-	istniejąca
55.	43.	wc dla osób NPS	-	4,74	-	istniejąca
56.	44.	zaplecze magazynowe	-	8,31	-	istniejąca
57.	44 a.	zaplecze magazynowe	-	8,23	-	istniejąca
58.	45.	zaplecze konserwatorów	-	16,49	-	istniejąca
59.	46.	szatnia uczniów	-	68,46	-	istniejąca
60.	47.	umywalnie uczniów	-	64,73	-	istniejąca
61.	47 a.	wc	-	1,17	-	istniejąca
62.	47 b.	wc	-	1,18	-	istniejąca
63.	48.	zaplecze konserwatorów	-	16,69	-	istniejąca
64.	49.	zaplecze konserwatorów	-	16,95	-	istniejąca
65.	50.	jadalnia	-	72,81	-	istniejąca
66.	51.	wentylatornia	-	20,65	-	istniejąca
67.	52.	rozdzielnia elektryczna główna	-	16,01	-	istniejąca
68.	53.	węzeł c.o.	-	-	14,45	istniejąca
69.	54.	stacja transformator.	-	-	16,19	istniejąca
70.	55.	myjnia samochodowa	-	-	66,36	istniejąca
71.	55 a.	zaplecze myjni samochodowej	-	-	19,82	istniejąca
72.	55 b.	zaplecze myjni samochodowej	-	-	1,39	istniejąca
73.	55 c.	zaplecze myjni samochodowej	-	-	3,77	istniejąca
74.	55 d.	zaplecze myjni samochodowej	-	-	6,92	istniejąca
75.	55 e.	zaplecze myjni samochodowej	-	-	4,14	istniejąca
77.	Suma [m²]		**2349,56**	**349,23**	**133,04**	
78.	Ogółem		**2831,83**			

1. Uwagi oraz spis pomieszczeń na rysunku A-2.
2. Opisy ścian na rysunku A-2
3. Warstwy posadzek i stropów na rysunku A-4
4. Na rysunku zaznaczono przebicia do urządzeń wentylacji wg projektu instalacji sanitarnych tom 13/1620-12-14/

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

DIOGENES STUDIO sp. z o.o.
80-430 Gdańsk,ul.Mierosławskiego 27

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. Sikorska, upr. bud. w spec. arch. nr 1397/GD/84
OPRACOWAŁ: mgr inż.arch. Michał Sztafrowski; mgr inż.arch. Katarzyna Truszkowska
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. H.Kleszczewska, upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

Data: 08.2015
Branża: ELEK.
UMOWA: 1620/12/14
Remont i przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku Etap II
Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny
TOM: 11/1620-12-14/
SKALA 1:100

RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH

Nr rysunku: A-7 /10

Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny

Remont i przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku. Etap II