

DRMG GDAŃSK
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Dotyczy: Rewitalizacja ul.Biskupia Górka, Na Stoku, Salvador, Zaroślak i Górki

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa pisma nr DPLL/1121/17/DP z dnia 21.08.2017r. „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. informuje, iż po wyczyszczeniu i zmonitorowaniu powyższych ulic stwierdzono następujący zakres prac remontowych:

- ul. Biskupia Górka
- ul. Na Stoku
- ul. Zaroślak
- ul. Salvador – brak kanalizacji deszczowej
- ul. Górka – brak kanalizacji deszczowej

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w/w ulicach należy wymienić kompleksowo na nową ze względu na zły stan techniczny. Wymianie należy poddać także przykanaliki wraz z wpustami i studniami oraz żeliwem. Kanalizację w w/w ulicach należy dostosować do obecnych wymagań hydraulicznych. W ulicy Salvador i Górka ze względu na brak sieci należy przewidzieć jej wybudowanie.

Zdemontowane elementy żeliwne należy zdać protokołem zdawczo- odbiorczym do Mistrza Rejonu. Należy przestrzegać procedur odbiorowych oraz wytycznych do wykonywania miejskiej sieci odwodnieniowej zamieszczonych na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Całość prac prowadzić pod nadzorem gestora sieci.

Osoby do kontaktu:

Mistrz Rejonu nr 2
Inspektor Nadzoru (Kd)

- Andrzej Chyliński
- Paweł Lemański

tel. 602 507 811
tel. 882 042 709

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Gajewski

Do wiadomości:

1. Rejon Eksploatacyjny 2 „Gdańskie Wody” sp. z o.o.;
2. a/a.