



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP/1140/18/KB

Gdańsk, dnia 17 lipca 2018 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/191/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 13

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

„Proszę o wskazanie informacji, skąd zasilona jest szafka oświetlenia ulicznego SOU-087 oraz dlaczego na Rysunku nr 1 nie jest wrysowane ZKP, które ma zostać zlokalizowane przy wymienionej szafce.”

ODPOWIEDŹ

Istniejąca szafka oświetleniowa SOU-087 zasilana jest z pobliskiej stacji transformatorowej co zostało przedstawione na stronie 23 obliczeń technicznych oraz pokazane na rysunkach nr 1 i 14. Zgodnie z opisem technicznym i informacją zawartą na rysunku nr 1, złącze kablowo-pomiarowe i nową szafkę oświetleniową należy zlokalizować w miejscu wymienianej szafki oświetleniowej.

DYREKTOR

Włodzimierz Karosiński