

DE.222.04.2018

Gdańsk, 11.05.2018

Pan Bartłomiej Sarlej

Warunki techniczne

Podłączenia zasilania wyciągarki flagi projektowanej wieży flagowej

Centrum Hewelianum w Gdańsku przy ul. Gradowej 6 ustala następujące warunki techniczne podłączenia zasilania wyciągarki:

1. Miejsce przyłączenia: napowietrzna rozdzielnia elektryczna zlokalizowana przy laboratorium Amunicyjnym nr 3.
2. Rodzaj przyłącza: kablowe.
3. Wysokość mocy przyłączeniowej 5 kW.
4. Zabezpieczenie instalacji wyłącznikiem różnicowoprądowym.
5. Projekt i wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
6. Przedstawienie i uzyskanie akceptacji projektu.
7. Realizacja zgodnie z zaakceptowanym projektem.
8. Odbiór na podstawie protokołów pomiarów instalacji elektrycznych.

DYREKTOR
Centrum Hewelianum

Paweł Golak

CENTRUM HEWELIANUM

Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
ul. Gradowa 6 • 80-802 Gdańsk • tel.: 58 300 08 42 • fax: 58 742 15 13
e-mail: sekretariat@hewelianum.pl • www.hewelianum.pl
NIP: 583-000-93-75 • REGON: 190572660