



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKP/1377/2018/MJ/PK

Gdańsk, dnia 08.10.2018r.

Dotyczy: *postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektroniki, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży ICT i elektronika w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku”- z dnia 07-09-2018 r., sygn. postępowania 2018/S 172-389745*

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wyjaśnienia.

1) Pytanie

W zestawieniu stolarki dla budynku Bursy drzwi o oznaczeniu od D6 do D11 oznaczone są jako stalowe, w pełni oszklone. Wykonanie tych drzwi jako stalowych z podanym przeszkleniem jest wg producentów stolarki niemożliwe. Proszę o potwierdzenie, że tą stolarkę należy wykonać jako aluminiową.

Odpowiedź:

Tutejsza Dyrekcja potwierdza, że drzwi o oznaczeniu w dokumentacji od D6 do D11 należy wykonać jako aluminiową o odpowiedniej klasie odporności ogniowej - podanej w dokumentacji.

DYREKTOR

Włodzimierz Bartosiewicz