



L.dz. TU. / WT-4961/3837/2018/ES

Gdańsk, dnia 16.01.2018r.

## Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Zagłowa 11  
80-001 Gdańsk

Gdańskie Wody spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z planowanego budynku-pracowni przy Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 informuje, że najbliższy miejski odbiórnik zlokalizowany jest w przedmiotowej ulicy, do któregołączenie wymaga spełnienia n/w warunków:

1. Odprowadzić wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984).
2. Projekt branżowy uzgodnić z Gdańskimi Wodami Sp. z o.o.
3. Uzbrowienie wykonane z materiałów zapewniających szczelność posiadających atesty dopuszczenia.
4. Każde włączenie do sieci miejskiej wykonać poprzez studnię rewizyjną.
5. Wykorzystanie posesyjnej instalacji odwadniającej pozostaje obiekty wymaga sprawdzenia
6. Do odbioru branżowych robót na sieci miejskiej należy dostarczyć szkic geodezyjnej inwentaryzacji powykonomawczej z wykazem współrzędnych XYZ w wersji tekstowej w układzie mapy zasadniczej m. Gdańska.
7. Warunki są ważne przez 2 lata tj. do dnia 15.01.2020 r.


Jednocześnie informujemy, że ustanodawca dopuszcza, a my nie zgłaszamy sprzeciwu, aby zgodnie z wdrażaną polityką miejską ograniczać spływ wód do kanalizacji deszczowej i dążyć do jak największego zagospodarowania wód opadowych w miejscach powstawania.

W ramach opracowanej dokumentacji należy skorzystać z wytycznych do projektowania oraz zasnajomić się z procedurą odbiorową miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy [www.gdmel.pl](http://www.gdmel.pl).

**PREZES ZARZĄDU**  
*Ryszard Gajewski*

**Z A Z G O D N O Ś Ć**  
**Z O R Y G I N A L E M**

Gdańskie Wody sp. z o.o. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdańsk tel. 58 323 34 00 | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitał zakładowy 40.021.660,80 zł | sekretariat@gdanskiewody.pl | [www.gdanskiewody.pl](http://www.gdanskiewody.pl)



Gdańsk, dnia 23.04.2018 r.

**KREMER GRAF**  
**Al. Gen. J. Hallera**  
**80-401 Gdańsk**

## **UZGODNIENIE NR 4208/2018**

Gdańskie Wody Sp. z o.o. uzgadnia projekt budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków Zespołu Szkół Morskich im. Obrońców Westerplatte przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyżowań z siecią odwadniającą – poza trasą przewiertu sterowanego (przecisku) – roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

3. Po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

4. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostempiowany pieczęcią Gdańskie Wody Sp. z o.o., zawierający numer uzgodnienia, datę i ilość rysunków podlegających uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej **należy wykonać na etapie rozwiązywania projektu, szczegółowy sposób zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji Gdańskie Wody Sp. z o.o.**

6. Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót należy zgłosić do Gdańskie Wody Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej [www.gdanskiewody.pl](http://www.gdanskiewody.pl).

7. Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 22.04.2020 r.

KREMER GRAF  
02:00 UZGODNIENIE TECHNICZNYCH  
512911030461

**ZA ZGODNOŚĆ**  
**Z ORYGINAŁEM**