

DLP/1317/18/KB

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/218/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 15

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

„Proszę o weryfikację informacji na temat ilości rur typu DVK110 oraz przycisków RHDPEp 110/6,3. Z planu sytuacyjnego wynika, iż łączna długość rur typu DVK110 wynosi 86,5 m, a przepustów RHDPEp 110/6,3 jest 74 m, natomiast w zestawianiu materiałów oraz w przedmiarze ilość rur DVK110 wynosi 75 m, a ilość przycisków RHDPEp 110/6,3 - 40,5 m.”

ODPOWIEDŹ

Etap 15 Część 2 – ul. Chmielna

Zamawiający informuje, iż po weryfikacji dokumentacji wynika ewidentna pomyłka projektanta pod względem zliczenia ilości rur typu DVK 110 oraz przecisków RHDPE 110.

Prawidłowa długość rur podana jest na planie sytuacyjnym tj. rury DVK 110 – 86,5 m oraz przeciski RHDPE 110 – 74 m.

W związku z powyższym zmianie podlegają punkty 12d.1, 13d.1 przedmiaru robót oraz tabela 8. Zestawienie montażowe w opisie technicznym projektu branżowego.

DYREKTOR
Włodzimierz Bartosiewicz

W załączeniu:

1. Załącznik nr 14 – Przedmiar robót – Przedmiar zamienny
2. Załącznik nr 15 – Str. 15 z opisu technicznego projektu z zaktualizowaną tabelą 8