

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Puławskiego		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Rysunek nr:	3
Tytuł rysunku:	Schemat oświetlenia	Arkusz:	1 z 1
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis
Sprawił:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.	Skala:
	Zenon Kuczmera	4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg.	Data:
			Numer arch.:
			-

Uwagi:

- Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
 - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
 - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drógach klas niższych.
- Dokładny przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.

LEGENDA:

- Obwód oświetleniowy - YAKXS 4x35mm² + Fe-Zn 25x4mm
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Uziemienie, $R \leq 10 \Omega$
- Projektowany słup z oprawą oświetleniową
- Istniejący słup oświetleniowy
- Demontowana oprawa oświetleniowa
- Podział sieci
- Projektowana szafa oświetleniowa (wg odrębnego opracowania)
- Istniejąca szafa oświetleniowa

