



Wykonawca pomiarów:  
SAVIS - POMIARY ELEKTRYCZNE  
Ryc. Blizbora 17/5  
80-177 Gdańsk  
☎ 501010968  
Fax: 58 3030156  
e-mail: biuro@savis.pl

## Protokół z pomiarów oświetlenia

**28/PO/08/2018**

### Zleceniodawca:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 67  
ul. Żabi Kruk 5  
80-822 Gdańsk

### Miejsce przeprowadzenia pomiarów:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 67  
ul. Żabi Kruk 5  
80-822 Gdańsk

### Rodzaj pomiarów: Badania okresowe

Data pomiarów: 2018-08-28

Data następnych pomiarów: po usunięciu usterek

### Instalacja:

☐ Nowa

☐ Rozbudowa

☐ Modyfikacja

☒ Istniejąca

### Orzeczenie:

Oświetlenie stanowisk pracy w salach lekcyjnych 14, 65, 85, 102 spełnia wymagania normy PN-EN 12464-2.

Oświetlenie części stanowisk pracy w salach lekcyjnych nr 61, 99, 103 i 104 nie spełnia wymagań normy.

Oświetlenie stanowisk pracy w salach nr 58, 84, 97, 98, 100 i 101 nie spełnia wymagań normy.

SEAWONIR SACHOWSKI  
upr. pomiarowe 2013-11-15/130/2015  
upr. dozoru 2014-10-15/50/2015