

L.dz. NT.U/WT-3111/1532/2015

Gdańsk, dnia 23.11.2015 r.


OBOTRYCKA
TPS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Żeglarska 4
80-273 Gdańsk

„Gdańskie Melioracje” Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej drogi publicznej Obotrycka na dz. nr 400/3,400/2, 400/1, 414/8 ,620 informuje ,że najbliższy odbiornik do którego można zrzucić wody deszczowe z pasa drogowego (odpływ obliczeniowy 18,7 l/s) to sieć kanalizacji deszczowej w ul. Bora Komorowskiego co wymaga spełnienia n/w warunków :

1. Projekt branżowy uzgodnić z Gdańskimi Melioracjami.
2. Uzbrojenie wykonać z materiałów zapewniających szczelność posiadających atesty dopuszczenia
3. Na studniach i wpustach w ulicy będącej w zarządzie ZDiZ stosować zabezpieczenia przed kradzieżą, wpusty i włazy nastudzienne wykonać z żeliwa szarego wyposażone w logo Gdańska . Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym należy zastosować :
 - włazy D400 z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelki, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosować płyty odciażające,
 - wpusty D400 z żeliwa szarego z kołnierzem $\frac{3}{4}$, krata uchylna ryglowana(śruba) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600×400 mm, osadzać na płytach odciażających
4. Każde włączenie do sieci miejskiej wykonać poprzez istniejącą lub nową studnię rewizyjną osadnikową. Jeśli studnia włączeniowa będzie w złym stanie technicznym przewidzieć jej remont
5. Minimalna średnica sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powinna wynosić 300 mm dopuszczamy w wyjątkowych przypadkach 250 mm .
6. Do odbioru branżowych robót na sieci miejskiej należy dostarczyć szkic geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem współrzędnych XYZ w wersji tekstowej w układzie mapy zasadniczej m. Gdańska.
7. Jeśli podczas wykonywania nowej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie zgłoszono odbiorów w wykopie otwartym należy wykonać monitoring kanalizacji wraz z wykresem spadków i opisem technicznym aktualnego stanu rurociągu. Dokumentację należy przekazać Gdańskim Melioracjom przed odbiorem technicznym celem weryfikacji.
8. Warunki są ważne przez 2 lata tj. do dnia 22.11.2017 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystać z wytycznych do projektowania oraz zaznajomić się z procedurą odbiorową miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl

D Y R E K T O R

Andrzej Chudziński

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dział Techniczny: techniczny@gdmel.pl
Dział Nadzoru: nadzory@gdmel.pl

Dział Kadr: kadry@gdmel.pl
Dział Księgowości: ksiegowosc@gdmel.pl