



DKM/ 36 /2019/AP

Gdańsk, dnia 21.01.2019r.

## Strona internetowa DRMG

*Dotyczy: projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Okazała Strzyża” w Gdańsku ul. Wita Stwosza – etap I.*

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn.akt I/PN/003/2019/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany warstwy ścieralnej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z projektowanej nawierzchni mineralno-żywiczej o grubości 25mm, na nawierzchnię gliniasto-żwirową o grubości 60mm? Rozwiązanie z nawierzchnią gliniasto-żwirową będzie trwalsze biorąc pod uwagę konieczność obciążenia projektowanej nawierzchni pojazdami komunalnymi GZDiZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych zawartych w projekcie wykonawczym. Przyszły Użytkownik nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę nawierzchni.

Zastępca Dyrektora  
ds. Zadań Liniowych

Ewa Zielińska