

Jednostka budynku: 03

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦV,su	ΦV,m,inf	Φ	ΦRH	ΦHL
-1.02/Pokój mieszkalny 16,0 °C 10,7 m <sup>2</sup> 23,5 m <sup>3</sup>		-3	81	45	123	77	0			200		200
-1.03/Pokój mieszkalny 16,0 °C 12,0 m <sup>2</sup> 26,4 m <sup>3</sup>			61	62	123	86	0			209		209
-1.04/Pokój mieszkalny 16,0 °C 36,3 m <sup>2</sup> 79,9 m <sup>3</sup>			155	144	298	435	70			733		733
-1.06/Hall 16,0 °C 36,3 m <sup>2</sup> 79,8 m <sup>3</sup>			162	150	312	434	69			746		746
-1.07/Pokój mieszkalny 16,0 °C 26,7 m <sup>2</sup> 58,8 m <sup>3</sup>			126	40	166	320	51			486		486
-1.05/Pokój mieszkalny 16,0 °C 29,4 m <sup>2</sup> 64,8 m <sup>3</sup>			224	148	372	352	85			725		725
-1.08/Pokój mieszkalny 20,0 °C 30,5 m <sup>2</sup> 67,0 m <sup>3</sup>		78	198	347	623	410	66			1033		1033
-1.23/Pokój mieszkalny 16,0 °C 17,0 m <sup>2</sup> 37,4 m <sup>3</sup>			105	73	177	122	0			299		299
-1.20/Pokój mieszkalny 16,0 °C 5,6 m <sup>2</sup> 12,3 m <sup>3</sup>			67	29	96	67	11			163		163
-1.21/Pokój mieszkalny 16,0 °C 5,1 m <sup>2</sup> 11,3 m <sup>3</sup>			63	24	86	62	10			148		148
-1.18/Pokój mieszkalny 16,0 °C 22,0 m <sup>2</sup> 48,4 m <sup>3</sup>	201		170	2	372	158	0			530		530
-1.19/Pokój mieszkalny 16,0 °C 70,5 m <sup>2</sup> 155,1 m <sup>3</sup>			479	262	741	844	202			1585		1585
-1.15/Pokój mieszkalny 20,0 °C 45,8 m <sup>2</sup> 100,8 m <sup>3</sup>		46	567	418	1030	617	148			1647		1647
-1.16/Pokój mieszkalny 16,0 °C 6,4 m <sup>2</sup> 14,0 m <sup>3</sup>			44	-19	25	46	0			71		71
-1.17/Pokój mieszkalny 16,0 °C 15,4 m <sup>2</sup> 33,8 m <sup>3</sup>			36	-57	-21	110	0			90		90
-1.14/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,0 m <sup>2</sup> 10,9 m <sup>3</sup>		108	21	74	202	40	0			242		242
-1.12/Pokój mieszkalny 16,0 °C 20,6 m <sup>2</sup> 45,4 m <sup>3</sup>			61	54	115	148	0			264		264
-1.09/Pokój mieszkalny 16,0 °C 28,5 m <sup>2</sup> 62,7 m <sup>3</sup>			137	43	179	341	55			520		520
<b>Kondygnacja 0</b> <b>423,8 m<sup>2</sup> 932,3 m<sup>3</sup></b>	<b>201</b>	<b>229</b>	<b>2755</b>			<b>4668</b>	<b>766</b>		<b>0</b>			

Jednostka budynku: 04

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦV,su	ΦV,m,inf	Φ	ΦRH	ΦHL
0.01/Pokój mieszkalny 16,0 °C 6,4 m <sup>2</sup> 20,5 m <sup>3</sup>	343		21	-22	341	112	18			453		453
0.02/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,1 m <sup>2</sup> 38,7 m <sup>3</sup>	184		49	246	480	237	38			717		717
0.04/Pokój mieszkalny 20,0 °C 35,8 m <sup>2</sup> 114,7 m <sup>3</sup>	542		129	317	987	702	168			1689		1689
0.06/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,1 m <sup>2</sup> 35,4 m <sup>3</sup>	180		44	109	333	217	35			550		550
0.05/Pokój mieszkalny 20,0 °C 36,5 m <sup>2</sup> 116,8 m <sup>3</sup>	541		131	333	1005	715	172			1720		1720
0.07/Pokój mieszkalny 20,0 °C 50,4 m <sup>2</sup> 161,4 m <sup>3</sup>	732		32	689	1453	988	237			2441		2441
0.08/Pokój mieszkalny 20,0 °C 85,7 m <sup>2</sup> 274,3 m <sup>3</sup>	1576	17		1291	2883	1679	403			4562		4562
0.11/Pokój mieszkalny 12,0 °C 9,8 m <sup>2</sup> 31,2 m <sup>3</sup>	358	-39		-348	-30	149	24			119		119
0.10/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,6 m <sup>2</sup> 11,6 m <sup>3</sup>		7		136	143	43	0			185		185

0,20/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,6 m <sup>2</sup> 62,8 m <sup>3</sup>	243	-1		393	635	385	62			1020		1020
0,21/Pokój mieszkalny 20,0 °C 21,2 m <sup>2</sup> 68,0 m <sup>3</sup>	248	-10		278	516	416	67			932		932
0,22/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,0 m <sup>2</sup> 31,9 m <sup>3</sup>	172	-5		135	302	195	31			498		498
0,23/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,6 m <sup>2</sup> 33,8 m <sup>3</sup>	171	-5		144	311	207	33			517		517
0,26/Pokój mieszkalny 20,0 °C 36,6 m <sup>2</sup> 117,2 m <sup>3</sup>	868			412	1280	861	172			2141		2141
0,24/Pokój mieszkalny 20,0 °C 22,7 m <sup>2</sup> 72,8 m <sup>3</sup>	381			339	720	445	107			1166		1166
0,37/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,9 m <sup>2</sup> 18,8 m <sup>3</sup>	257	84		24	366	115	18			481		481
0,38/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,8 m <sup>2</sup> 18,6 m <sup>3</sup>	340	51		25	416	114	18			530		530
0,35/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,1 m <sup>2</sup> 22,7 m <sup>3</sup>	257	50		29	336	139	22			475		475
0,34/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,9 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	119	81		192	392	186	0			578		578
0,33/Pokój mieszkalny 20,0 °C 26,4 m <sup>2</sup> 84,6 m <sup>3</sup>	1028	5		198	1231	518	124			1749		1749
0,30/Łazienka 24,0 °C 3,8 m <sup>2</sup> 12,1 m <sup>3</sup>				228	228	49	0			277		277
0,29/Pokój mieszkalny 20,0 °C 6,5 m <sup>2</sup> 20,7 m <sup>3</sup>	161			71	232	76	20			308		308
0,31/Pokój mieszkalny 12,0 °C 2,3 m <sup>2</sup> 7,5 m <sup>3</sup>	194			-139	56	36	6			91		91
0,27/Pokój mieszkalny 20,0 °C 19,2 m <sup>2</sup> 61,6 m <sup>3</sup>	412	21		164	597	377	90			974		974
0,25/Pokój mieszkalny 20,0 °C 51,7 m <sup>2</sup> 165,4 m <sup>3</sup>	860			618	1478	1215	243			2693		2693
0,19/Hall 12,0 °C 10,2 m <sup>2</sup> 32,8 m <sup>3</sup>	311	-22		-214	75	156	25			230		230
0,18/Hall 16,0 °C 14,0 m <sup>2</sup> 44,9 m <sup>3</sup>				149	149	244	0			393		393
0,16/Pokój mieszkalny 20,0 °C 47,0 m <sup>2</sup> 150,4 m <sup>3</sup>	707		60	597	1364	920	221			2285		2285
0,15/Pokój mieszkalny 20,0 °C 49,6 m <sup>2</sup> 158,7 m <sup>3</sup>	718		180	445	1342	971	233			2313		2313
0,13/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,3 m <sup>2</sup> 42,5 m <sup>3</sup>	213	24	54	108	399	260	42			659		659
0,17/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,5 m <sup>2</sup> 49,7 m <sup>3</sup>	220			367	587	304	49			892		892
0,12/Pokój mieszkalny 20,0 °C 37,6 m <sup>2</sup> 120,2 m <sup>3</sup>	691	13	143	352	1200	735	177			1935		1935
0,09/Pokój mieszkalny 16,0 °C 165,3 m <sup>2</sup> 528,8 m <sup>3</sup>	1031	-26	159	-763	402	2877	690			3278		3278
0,03/Pokój mieszkalny 16,0 °C 6,4 m <sup>2</sup> 20,4 m <sup>3</sup>	167		19	-30	157	111	18			268		268
<b>Kondygnacja 1</b> <b>875,7 m<sup>2</sup> 2802,3 m<sup>3</sup></b>	<b>14227</b>	<b>244</b>	<b>1022</b>			<b>16753</b>	<b>3562</b>		<b>0</b>			

Jednostka budynku: 05

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦV,su	ΦV,m,inf	Φ	ΦRH	ΦHL
1,28/Pokój mieszkalny 20,0 °C 161,8 m <sup>2</sup> 517,9 m <sup>3</sup>	5182	-14		724	5892	4437	761			10329		10329
1,27/Pokój mieszkalny 24,0 °C 5,2 m <sup>2</sup> 16,5 m <sup>3</sup>	96	23		179	299	67	0			366		366
1,26/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,4 m <sup>2</sup> 23,7 m <sup>3</sup>	242	-18		-92	132	145	23			277		277

1,08/Pokój mieszkalny 16,0 °C 11,0 m <sup>2</sup> 35,3 m <sup>3</sup>	542			-56	485	192	46			677		677
1,07/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,9 m <sup>2</sup> 19,0 m <sup>3</sup>				157	157	70	0			227		227
1,06/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,7 m <sup>2</sup> 56,6 m <sup>3</sup>	363			286	648	346	83			995		995
1,05/Pokój mieszkalny 20,0 °C 47,9 m <sup>2</sup> 153,3 m <sup>3</sup>	719			702	1421	938	225			2359		2359
1,02/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,7 m <sup>2</sup> 155,8 m <sup>3</sup>	724			834	1558	954	229			2511		2511
1,01/Pokój mieszkalny 16,0 °C 13,1 m <sup>2</sup> 42,0 m <sup>3</sup>	327			7	333	229	37			562		562
1,11/Pokój mieszkalny 20,0 °C 37,5 m <sup>2</sup> 120,0 m <sup>3</sup>	691	10		571	1272	734	176			2006		2006
1,13/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,3 m <sup>2</sup> 42,6 m <sup>3</sup>	213	18		189	420	261	42			681		681
1,14/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,5 m <sup>2</sup> 155,1 m <sup>3</sup>	710			705	1415	949	228			2364		2364
1,15/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,8 m <sup>2</sup> 156,1 m <sup>3</sup>	714			697	1412	955	229			2367		2367
1,16/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,7 m <sup>2</sup> 53,5 m <sup>3</sup>	220			373	594	328	52			921		921
1,17/Pokój mieszkalny 16,0 °C 25,0 m <sup>2</sup> 79,9 m <sup>3</sup>	401			-95	306	261	70			567		567
1,10/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,2 m <sup>2</sup> 32,7 m <sup>3</sup>	214			156	370	200	32			570		570
1,20/Pokój mieszkalny 24,0 °C 15,4 m <sup>2</sup> 49,2 m <sup>3</sup>	393	66		402	861	335	80			1196		1196
1,22/Pokój mieszkalny 24,0 °C 7,1 m <sup>2</sup> 22,6 m <sup>3</sup>	219	36		201	456	92	0			548		548
1,21/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,7 m <sup>2</sup> 14,9 m <sup>3</sup>	192			-88	104	91	15			196		196
1,18/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,4 m <sup>2</sup> 27,0 m <sup>3</sup>		-23		165	141	99	0			240		240
1,24/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,4 m <sup>2</sup> 10,8 m <sup>3</sup>	232			-94	138	66	11			205		205
1,23/Łazienka 24,0 °C 9,5 m <sup>2</sup> 30,5 m <sup>3</sup>	17	63		382	462	124	0			586		586
1,25/Pokój mieszkalny 24,0 °C 11,0 m <sup>2</sup> 35,3 m <sup>3</sup>	487	51		187	725	240	58			965		965
1,03/Pokój mieszkalny 20,0 °C 49,2 m <sup>2</sup> 157,5 m <sup>3</sup>	725			714	1439	964	231			2403		2403
1,09/Pokój mieszkalny 16,0 °C 121,8 m <sup>2</sup> 389,9 m <sup>3</sup>	256	-80		-586	-410	2121	509			1711		1711
1,04/Pokój mieszkalny 20,0 °C 50,4 m <sup>2</sup> 161,4 m <sup>3</sup>	731			734	1465	988	237			2453		2453
<b>Kondygnacja 2</b> <b>799,7 m<sup>2</sup> 2559,1 m<sup>3</sup></b>	<b>14610</b>	<b>132</b>	<b>0</b>			<b>16186</b>	<b>3373</b>		<b>0</b>			

Jednostka budynku: 06

Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦV,su	ΦV,m,inf	Φ	ΦRH	ΦHL
2,02/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,6 m <sup>2</sup> 155,5 m <sup>3</sup>	720	364		563	1646	952	228			2598		2598
2,01/Pokój mieszkalny 16,0 °C 13,1 m <sup>2</sup> 42,0 m <sup>3</sup>	329	107		-57	379	229	37			608		608
2,03/Pokój mieszkalny 20,0 °C 49,3 m <sup>2</sup> 157,7 m <sup>3</sup>	722	364		445	1531	965	232			2496		2496
2,04/Pokój mieszkalny 20,0 °C 50,1 m <sup>2</sup> 160,4 m <sup>3</sup>	728	372		458	1558	982	236			2540		2540
2,05/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,5 m <sup>2</sup> 155,1 m <sup>3</sup>	717	360		438	1515	949	228			2465		2465

2,06/Pokój mieszkalny 20,0 °C 27,6 m <sup>2</sup> 88,2 m <sup>3</sup>	380	209		255	844	540	130			1384		1384
2,07/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,8 m <sup>2</sup> 25,0 m <sup>3</sup>	653	82		103	838	153	37			991		991
2,17/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,9 m <sup>2</sup> 25,1 m <sup>3</sup>	653	79		94	826	92	37			918		918
2,09/Pokój mieszkalny 20,0 °C 37,1 m <sup>2</sup> 118,7 m <sup>3</sup>	686	310		352	1348	727	174			2075		2075
2,11/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m <sup>2</sup> 40,9 m <sup>3</sup>	211	141		107	459	250	40			710		710
2,12/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,3 m <sup>2</sup> 154,5 m <sup>3</sup>	709	361		438	1507	945	227			2453		2453
2,13/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,4 m <sup>2</sup> 155,0 m <sup>3</sup>	710	359		436	1506	949	228			2455		2455
2,15/Pokój mieszkalny 16,0 °C 25,0 m <sup>2</sup> 80,0 m <sup>3</sup>	401	175		-135	441	261	70			702		702
2,14/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,7 m <sup>2</sup> 53,4 m <sup>3</sup>	218	134		277	629	327	52			956		956
2,08/Pokój mieszkalny 16,0 °C 131,2 m <sup>2</sup> 419,7 m <sup>3</sup>	418	843		-1137	124	2283	548			2407		2407
2,16/Pokój mieszkalny 20,0 °C 43,6 m <sup>2</sup> 139,6 m <sup>3</sup>	601	310		450	1361	854	205			2215		2215
<b>Kondygnacja 3</b> <b>615,9 m<sup>2</sup> 1970,9 m<sup>3</sup></b>	<b>8855</b>	<b>4570</b>	<b>0</b>			<b>11458</b>	<b>2707</b>		<b>0</b>			

<b>Budynek</b>	<b>37893</b>	<b>5175</b>	<b>3777</b>			<b>49066</b>	<b>10428</b>		<b>0</b>		<b>---</b>	
----------------	--------------	-------------	-------------	--	--	--------------	--------------	--	----------	--	------------	--