



DKP/269/2019/MM

Gdańsk, 29.03.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/009/2019/MK na: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19i budynku Żłobka Nr 1 w Gdańsku, ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020"**”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

Pytania z 12.03.2019r.

1. **Pytanie Wykonawcy nr 1**

Czy współczynnik $U < 1,1$ W/mK dotyczy całego okna, czy samej szyby? Szyba zespolona, jednokomorowa, dwuszybowa, obustronnie w klasie P2 posiada współczynnik $U = 1,1$ W/m²K. czy możliwe jest jej zastosowanie?

W innym przypadku należy zastosować szyby dwukomorowe o znacznym ciężarze.

Odpowiedz Zamawiającego:

Podany współczynnik dotyczy ca lego okna.

2. **Pytanie Wykonawcy nr 2**

Czy izolacyjność akustyczna 32 dB dotyczy szyby?

Odpowiedz Zamawiającego:

Wymóg izolacyjności akustycznej dotyczy całego okna.

Pytania z 18.03.2019r.

3. **Pytanie Wykonawcy nr 3**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie antywłamaniowych okien jako okien PCV spełniających parametry podane w zestawieniu stolarki wyposażonych w :

- szyby w klasie P2A (lub ewentualnie innej, jeśli tak proszę o podanie klasy)
- okucia antywłamaniowe (proszę o podanie klasy okuć)



Odpowiedz Zamawiającego:

Należy zastosować:

- szyby okien antywłamaniowych w klasie P4A;
- okucia w klasie WK2

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz