

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (nr 1)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PN/026/2019/MD na:

„Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r.poz. 1986) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający dokonuje poniżej wyjaśnienia:

Pytanie Nr 1.

Czy nawierzchnię betonową należy wykonać z barwionego na szaro betonu dekoracyjnego min. C 30/37 (PW Opis techniczny p.9, OPZ_ST STKW p.1.3), czy z betonu C 30/37 naturalnie szarego?

Odpowiedź: 1.:

Należy wykonać nawierzchnię betonową odpowiadającą parametrom zaprojektowanej nawierzchni betonowej. Nawierzchnia betonowa powinna być zatarta w masie na szorstko wykonana z betonu min. C30/37 koloru naturalnie szarego.

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz

