



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP/335 /19/MŻ

Gdańsk, dnia 20.02.2019

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa oświetlenia ulic w programie Jaśniejszy Gdańsk – edycja 2019 etap 3**” syg. postępowania I/PN/027/2019/MS

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia oprav zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Do obliczeń przyjęto klasy oświetlenia zgodnie z warunkami i wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

PYTANIE 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie. Zielonych Zamówień Publicznych i Unijnych Kryteriów w zakresie oświetlenia ulicznego.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu



własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy:
Ustawy

ODPOWIEDŹ

Normy i przepisy na podstawie których został opracowany projekt są zawarte w projekcie.
Wszystkie urządzenia muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

PYTANIE 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

ODPOWIEDŹ

Normy i przepisy na podstawie których został opracowany projekt są zawarte w projekcie.
Wszystkie urządzenia muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

PYTANIE 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy powyżej 110 lumenów 1W netto wg Zielonych zamówień publicznych i kryteriów unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.

ODPOWIEDŹ

Oprawy muszą spełniać wymagania zawarte w projekcie, wymagania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, norm i przepisów. Nazwy własne produktów i producentów nie są podawane.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz