3xB3 gG6A

I.1-styk pomocniczy Scn (1-załączony)
I.2-styk pomocniczy Sw (1-załączony)
I.3-otwarcie drzwi - krańcówka (1-zamknięte)
I.4-zadziałanie przepięciówki (1-uszkodzenie)
I.5-sygnał z kaskady Pk2 (1-załączona)

Antena zewn.

Wejścia beznapięciowe
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8
G A B
CYFROWY PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY
GPS GSM
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8
L N

L1 L2 L3 N
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L N C C L1 L2 L3

Przekładniki: 30A/5A

I.1 Scn CL07
Sw CL07 I.2

F1 gG16 63
Gniazdo bezp. 3-biegunowe
P=2,35kW
Ib=3,65 A
L1 L2 L3'
11 12 13
ul. Barci Majewskich, ul. Powstańców Wielkopolskich w obie strony

F2 63
Gniazdo bezp. 3-biegunowe
P=0 kW
Ib=0 A
L1 L2 L3'
21 22 23
Rezerwa.

F3 63
Gniazdo bezp. 3-biegunowe
P=0 kW
Ib=0 A
L1 L2' L3
31 32 33
Rezerwa.

F4 63
Gniazdo bezp. 3-biegunowe
P=0 kW
Ib=0 A
L1 L2' L3
41 42 43
Rezerwa.

Moc zainstalowana:
P=2,35kW

Prąd szafki:
Ib=3,65A

załaczenie Scn (1-załączony) - Q.1
załączenie Sw (1-załączony) - Q.2

0 1 2 3 4
Wył. zm.
P1 - Łącznik

Czujka na sł. nr 1/1
YKXS 3x1,5

Opis panelu czołowego P1,
kolejne wiersze opisują pięć pozycji:
0
AZ
M
K
CPA

Sterowanie P1:
0-wyłączony
1-automat zmierzchowy
2-manualne
3-kaskada
4-CPAnet

Styk NO I.4
Styk NO I.5

DO1 gG 6A
DO1 gG 6A

N L3 L2 L1
Kaskada przychodząca
N L3 L2 L1
Kaskada wychodząca

Dławik
(zworki)
L1 L2 L3
PEN
Ogranicznik przepięc klasy B+C

Pracownia Projektowa PROMAR 83-130 Pelplin Rożental ul. Bielawska 8	
Stadium :	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja :	Poprawa bezpieczeństwa obszaru ochrony ujęcia wody "Czarny Dwór" i "Zaspa" poprzez budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich" w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"
Inwestor :	Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Nazwa rys. :	Schemat sterowania — Skala: ---
Projektował : Zenon Kuczmera	4162/GD/89 instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych — Rys. nr 5
Sprawdził : mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i elektroenerg. — Data: 11.2018