



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKM/117/2019/WM

Gdańsk, dnia 11.03.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego sygn. akt nr I/PN/035/2019/TK na realizację zadania pn.: „Przebudowa basenu i drogi pożarowej oraz wymiana posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsk, przy ul. Reja 25”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PN/035/2019/TK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przekazuje poniższe wyjaśnienie i uzupełnienie z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej Teletechnika rysunek TL-06 i opis pkt.2.4 Opis techniczny instalacji teletechnicznej jest instalacja przyzywowa, a w przedmiarze jej nie ma. Czy należy ją doliczyć do oferty ?

Odpowiedź 1:

Tak, należy wliczyć do wyceny ofertowej wykonanie instalacji przyzywowej z uwzględnieniem:

Sygnalizatora - 2 szt.

Przycisku z lampką - 4 szt.

Włącznika pociągowego - 3 szt.

Transformatora:- 230/15V; 150mA; 2,2 VA - 5 szt.

5 Numeratorem - 1 szt.

DYREKTOR

Włodzimierz Bartosiewicz