

Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DKP/773/2019/IŻ

Gdańsk, dnia 10.06.2019r.



**Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Floriańskiej 3 – Klubu Aktywnego Mieszkańca, w ramach Rewitalizacji Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PNE/049/2019/TK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**1) Pytanie:**


Jaki sposób mocowania dwuteownika stalowego HEB-200 zastosować do konstrukcji budynku w celu podwieszenia toru jezdni ściany mobilnej (brak rozwiązania projektowego)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową przekazują przykładowe rozwiązanie projektowe dotyczące mocowania toru jezdni ścianki mobilnej. W/w rozwiązanie przedstawione zostało na rysunkach stanowiących załącznik do niniejszego pisma: rysunek A-1 rzut parteru, rysunek A-4 przekrój A-A, rysunek A-20 detale zabudowy GK kratownicy, rysunek K-6 schemat wzmocnienia kratownicy. Zamawiający informuje, że powyższe rozwiązanie stanowi jedynie przykład mocowania ścianki mobilnej do elementów konstrukcyjnych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. wykonania projektu warsztatowego mocowania wybranego przez siebie systemu



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

ścianki mobilnej do elementów konstrukcji obiektu – projekt warsztatowy musi być opracowany przez projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej oraz zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- b. wykonania wzmocnienia wszystkich kratownic w pomieszczeniu zgodnie z załączonymi rysunkami oraz zabezpieczenia ich farbą pęczniącą.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem poważnych elementów należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

## 2) **Pytanie:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o 1. Projekt instalacji teletechnicznych i przedmiar, 2. Przedmiar na zakup wyposażenia nieruchomego.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja projektowa, zawiera wszystkie niezbędne elementy celem wyceny i realizacji prac.

Załączniki:

1. rysunek A-1 rzut parteru,
2. rysunek A-4 przekrój A-A,
3. rysunek A-20 detal zabudowy GK kratownicy
4. Rysunek K-6 – schemat wzmocnienia kratownicy.