

Gdańsk dn. 27.05.2019

Ldz. TN- 1605/2019/PR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Sz. P Danuta Putra
e-mail: danuta.putra@drmg.gdansk.pl

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Czopowa, Dylinki, Pańska, Węglarska

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do Pani maila z dnia 14.05.2019 Gdańskie Wody Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie wizji lokalnej oraz monitoringu stwierdzono następujący zakres prac do wykonania:

ul. Czopowa

- całkowita przebudowa wpustu przy skrzyżowaniu z ul. Sukienniczą oraz budowa wpustu chłonnego na odcinku w kierunku ul. Rycerskiej. Kanalizacja deszczowa w ulicy istnieje w sposób szczątkowy, należy rozważyć budowę kanalizacji deszczowej.

ul. Dylinki

kolektor betonowy DN250 w złym stanie technicznym na odcinku od 4 m do 6 m od skrzyżowania do całkowitej wymiany.

Przebieg miejskiej kanalizacji deszczowej zaznaczono na planie kolorem żółtym.
Elementy do koniecznej przebudowy kolorem pomarańczowym.
Ze względu na brak kanalizacji deszczowej w chodnikach w ulicy **Pańskiej i Węglarskiej** nie wnosimy uwag, co do planowanych prac.

W załączeniu plan sytuacyjny – 1 szt.

Informację o rozpoczęciu prac proszę przekazać drogą mailową na adres sekretariat@gdanskiewody.pl.

Osoby do kontaktu:

Kierownik Rejonu nr 2
Inspektor Nadzoru (TN)

- Wojciech Grzonkowski
- Piotr Regent

tel. 602 507 813
tel. 502 875 261

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU

Ryszard Gojewski



Plan Sytacyjny

must do carefully prebudding!



zabotowany jest
kd do wybuchu