

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(nr 6)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PN/125/2019/EP na: **„Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Promocja Zdrowia.”**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

1. Pytanie Wykonawcy z dnia 23.08.2019:

Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż furtki antypanicznej na klatce schodowej (pom 1.21)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

2. Pytanie Wykonawcy z dnia 23.08.2019:

Proszę o informację czy drzwi D24 i D25 są przewidziane jako montowane w ścianie działowej gr 12 cm (jak wynika z rysunku „rzut parteru”) czy są witryną aluminiową (tak jak sugerowałoby zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej część 3 na rysunku A15), jeśli tak to prosiłbym o dokładne parametry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować drzwi D24 i D25 jako witrynę aluminiową z certyfikatem dymoszczelności. Osadzenie drzwi również musi spełniać kryteria dymoszczelności, drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

