h= 30cm

istniejace przyłacze prowadzone pod stropem do likwidacji

- 2.60

3x17

28

0.22 +20 °C
Φwym: 8977 W

istniejace przyłacze prowadzone pod stropem do likwidacji

- 3.11
H=264

0.22

- 3.11
H=264

nowo projektowany hydrant DN 25
z wężem półsztywnym

120 145 hp=105

120 145 hp=105

120 145 hp=105

istniejąca studnia schładzająca + pompa
należy ją powiększyć do 0,5m3 pojemności czynnej.

ciepłomierz do przełożenia

istniejące wymienniki ciepła

przepiąć przewody przyłącza

0.24

0.25

zawory odcinające DN50

ciepłomierz

filtr

0.20

- 3.11
H=264

0.21
Węzeł cieplny GPEC

zawory odcinające DN50

DN50

65 hp=180

88 65 hp=180

88 65 hp=180

88 65 hp=180

162

162

140 90

90 200

Dz2

10x16
30

O3

O3

O3

O5

rura ochronna 200stal

przyłącze ciepłownicze 2xDN50/125

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Projekt wielobranżowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego

adres: Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk
dz. nr ew. 565 obręb ew. 44 Gdańsk

rysunek: PIWNICA - RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA

projektant:	mgr inż Aleksandra Idziak	538/Gd/81 w specjalności sanitarnej	
sprawdzajacy:	mgr inż Monika Butkiewicz	POM/0041/PWOS/12 w specjalności sanitarnej	
05.2018 r.	branża: sanitarna	skala 1:50	CT-08

taros

nr archiwalny 2017/04