



- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
  2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm(±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
  3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
  4. Słupy sytuować poza skrajnią.
  5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnętrza 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować słupca IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
  6. Numerację słupów nanosić na wysokości 1,8m
  7. Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
  8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika

<div><div>MAREL</div><div>MAREL Marcin Szczesny ul. Jaškowa Dolina 15/101, 80–252 Gdańsk</div></div>					
Inwestycja:	Budowa ošwietlenia ul. Żłota Karczma w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok słupa ošwietleniowego	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	Rysunek nr:
Projektował:	Marcin Szczesny	POM/0191/P00E/14			6
Sprawił:	Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PW0E/15		Skala:	–
				Data:	11.2018