3xB3 gG6A

I.1-styk pomocniczy Scn (1-załączony)
I.2-styk pomocniczy Sw (1-załączony)
I.3-otwarcie drzwi - krańcówka (1-zamknięte)
I.4-zadziałanie przepięciówki (1-uszkodzenie)
I.5-sygnał z kaskady Pk2 (1-załączona)

Antena zewn.

Wejścia beznapięciowe
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8
G A B
GPS GSM
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8
L N

L1 L2 L3 N
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L N C C L1 L2 L3

załączenie Scn (1-załączony) - Q.1
załączenie Sw (1-załączony) - Q.2

I.1 Scn CL07
Sw CL07 I.2

Przekładniki: 30A/5A

F1 gG16 63 DO2N/3-K
P=1,90kW
Ib=2,95A
L1 L2 L3'
11 12 13
ciąg pieszy do ul. Chłopskiej

F2 gG16 63 DO2N/3-K
P=1,70kW
Ib=2,63 A
L1 L2 L3'
21 22 23
ciąg pieszy do ul. Dąbrowszczaków

F3 gG10 63 DO2N/3-K
P=0,79kW
Ib=1,24 A
L1 L2' L3
31 32 33
ul. Jagiellońska, chodnik do ul. Chłopskiej

F4 gG10 63 DO2N/3-K
P=0,69 kW
Ib=1,07 A
L1 L2' L3
41 42 43
ul. Jagiellońska, chodnik do ul. Dąbrowszczaków

F5 gG20 63 DO2N/3-K
P=0 kW
Ib=0 A
L1' L2 L3
51 52 52
Sterownik sygnalizacji świetlnej

F6 63 DO2N/3-K
P=0 kW
Ib=0 A
L1' L2 L3
61 62 63
Rezerwa.

Moc zainstalowana:
P=5,08 kW

Prąd szafki:
Ib=7,89 A

0 1 2 3 4
P1 - Łącznik SK10-4.8580 BS23 Spamel

Wył. zm.

Czujka na sł. nr 1/1
YKXS 3x1,5

Opis panelu czołowego P1,
kolejne wiersze opisują pięć pozycji:
0
AZ
M
K
CPA

Sterowanie P1:
0-wyłączony
1-automat zmierzchowy
2-manualne
3-kaskada
4-CPAnet

Styk NO I.4

DO1 gG 6A
N L3 L2 L1
Kaskada przychodząca

DO1 gG 6A
Styk NO I.5
N L3 L2 L1
Kaskada wychodząca

Dławik
(zworki)
L3 L2 L1 PEN

Ogranicznik przepięć kombinowany klasy 1
ze zdalną sygnalizacją zadziałania

Pracownia Projektowa PROMAR 83-130 Pelplin Rożental ul. Bielawska 8				
Stadium :	PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja :	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońskiej (fragment) w Gdańsku			
Inwestor :	Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk			
Nazwa rys. :	Schemat sterowania			Skala: ---
Projektował :	Zenon Kuczmera	4162/GD/89 instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		Rys. nr 5
Sprawdził :	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ.		Data: 01.2019