



- I.1 - styk **pomocniczy** Scn (1-załączony)
 I.2 - styk **pomocniczy** Sw (1-załączony)
 I.3 - **otwarcie drzwi** - krańcówka (1-zamknięte)
 I.4 - styk **pomocniczy** kaskady (1-załączony)
 I.5 - styk **pomocniczy** kaskady (1-załączony)



załączenie Scn (1-załączony) - Q.1

załączenie Sw (1-załączony) - Q.2




Opis panelu czołowego P1,
kolejne wiersze opisują pięć pozycji:

0
AZ
M
K
CPA

Pkp NO - wyprowadzenie do I.4

DO1 gG 6A




Kaskada przychodząca

Sterowanie P1:
0 - wyłączony
1 - automat zmierzchowy
2 - manualne
3 - kaskada
4 - CPAnet

Pkw NO - wyprowadzenie do I.5

DO1 gG 6A



Kaskada wychodząca

3 x DO1 gG 6A

I.1

Scn

CL07

Sw

CL07

I.2

F1

gG6

63

P=1,1kW

Ib=1,7A

ul. Makuszyńskiego 1, 3, 2, 4, 6

ul. Słowackiego od nr 55 do 61

F2

gG6

63

P=0,3 kW

Ib=0,5 A

ul. Słowackiego w stronę ul. Reymonta,

podział siećdo słupa EZO Sopot

nr 10/15 na ul. Reymonta

F3

63

P=0,65 kW

Ib=1,1 A

rezerwa

F4

63

P=0 kW

Ib=0 A

rezerwa

F5

63

P=0 kW

Ib=0 A

rezerwa

F6

63

P=0 kW

Ib=0 A

rezerwa

Dławik

RD 8147-50-0m8 In dobrany do mocy szafki
z zapasem 50%

RBK00-zworki

Ogranicznik przepięć klasy B+C

MAREL

MAREL Marcin Szczęsny
ul. Jaśkowa Dolina 15/101, 80-252 Gdańsk

Investycja: Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego 1, 3, 2, 4, 6
oraz fragment ul. Słowackiego od nr 55 do 61 w Gdańsku

Investor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Schemat szafki oświetleniowej		
Projektował:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	6
Sprawił:	Marcin Szczęsny	POM/0191/P00E/14		Skala:	-
	Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PW0E/15		Data:	10.2018