



- I.1 - styk **pomocniczy** Scn (1-zalączony)
I.2 - styk **pomocniczy** Sw (1-zalączony)
I.3 - **otwarcie drzwi** - krańcówka (1-zamknięte)
I.4 - styk **pomocniczy** kaskady (1-zalączony)
I.5 - styk **pomocniczy** kaskady (1-zalączony)



Antena
zewn.



Czujka na st. nr...
YKXS 3x1,5

Wył.
zm.

0 1 2 3 4

P1 - Łącznik SK10-4.8580 BS23

Opis panelu czołowego P1,
kolejne wiersze opisują pięć pozycji:
0
AZ
M
K
CPA

Pkp NO - wyprowadzenie do I.4

A1 A2

DO1 gG 6A

Kaskada przychodząca

Sterowanie P1:
0 - wyłączony
1 - automat zmiernychowy
2 - manualne
3 - kaskada
4 - CPAnet

Pkw NO - wyprowadzenie do I.5

A1 A2

Kaskada wychodząca

Diawik

RD 8147-50-0m8 In dobrany do mocy szafki
z zapasem 50%

zworki

L1 L2 L3

PEN

Ogranicznik przepięć klasy B+C

DO1 gG 6A

3 x DO1 gG 6A

DO1 gG 6A

Termostat
RT

Higrostat
RH

Grzałka
GR

I.1
Scn
CL07

I.2
Sw
CL07

F1 gG10
63

P=0,60 kW
Ib=1,0 A

ul. Srebrna-Kampinowska

F2 gG10
63

P=1,10 kW
Ib=1,8 A

ul. Knyszyńska

F3 gG10
63

P=0,94 kW
Ib=1,5 A

ul. Kampinowska, kier. ul. Piłkowskiej

F4 gG10
63

P=1,40 kW
Ib=2,2 A

kier. zbiornik

F5 gG10
63

P=1,65 kW
Ib=2,6 A

ul. Kampinowska, do ul. Niepołomickiej

F6 63

P=0 kW
Ib=0 A

rezerwa

F7 63

P=0 kW
Ib=0 A

rezerwa

MAREL

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaśkowa Dolina 15/101, 80-252 Gdańsk

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------------------|-------------|---------|
| Investycja: | Budowa oświetlenia ul. Kampinowskiej fragment) w Gdańsku | | | | |
| Investor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 | | | | |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | Schemat szafki ośw. + ZKP. | | |
| Projektował: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: | Rysunek nr: | 5 |
| Sprawił: | Marcin Szczesny | POM/0191/P00E/14 | | Skala: | - |
| | Arkadiusz Wiszniewski | POM/0022/PW0E/15 | | Data: | 12.2018 |