



| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|
| Pracownia Projektowa PROMAR 83-130 Pielin Rożental ul. Bielawska 8 | | | |
| Stadium : | | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Inwestycja : | | Budowa oświetlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdańsku | |
| Inwestor : | | Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk | |
| Nazwa rys. : | | Przekrój słupa | Skala: 1:50 |
| Projektował : | Zenon Kuczmera | 4162/GD/89 instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych | Rys. nr 7 |
| Sprawdził : | mgr inż. Kamil Bachan | POM/0320/PBE/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ. | Data: 01.2019 |

- UWAGI:
1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
 2. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki,
 3. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m,
 4. Słupy malować fabrycznie,
 5. Fundament pomalować abizolem,
 6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (+/- 1cm).