



DLP/ 1496 /19/MSz

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/137/2019/KW - „Budowa ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej”.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 4

Proszę o załączenie planu rozbiórek.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dysponuje planem rozbiórek. Przy wycenie należy się oprzeć ilościami elementów do rozbiórek wg załączonego przedmiaru.

PYTANIE 5

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje już wymaganymi zgodami na wycinkę drzew czy obowiązek ten będzie ciążył na Wykonawcy ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dysponuje wymaganymi zgodami na wycinkę drzew. Zostaną one przekazane wybranemu Wykonawcy.

PYTANIE 6

SST mówi o skropieniu warstwy konstrukcyjne, proszę o sprecyzowanie między którymi warstwami należy użyć skropienia.

ODPOWIEDŹ

W zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej nie występuje skropienie przytoczone w SST.

PYTANIE 7

Proszę o wyjaśnienie skąd w poz. 2.d2 załączonego przedmiaru drogowego wzięta została wartość 985*0,15.

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć całkowitą ilość z pozycji 2.d2 przedmiaru,

PYTANIE 8

Proszę o sprecyzowanie rurki drenarskiej wykorzystywanej do wykonania drenażu. Czy rurka powinna być owinięta geowłókniną?

ODPOWIEDŹ

Szczegóły dotyczące drenażu znajdują się w załącznikach do przetargu – zał.1_PW (drogi i oświetlenie)/projekt drogowy/projekt układu drogowego/04_1_SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE.

PYTANIE 9

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie regulacji studni Wykonawca powinien założyć wymianę wszystkich elementów na nowe?

ODPOWIEDŹ

Wymianę wszystkich elementów studni na nowe w zakresie regulacji, należy przyjąć dla studni, których stan techniczny będzie tego wymagał.

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz