



Uwaga:

- w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania należy zdemontować wszystkie instalacje
- projektuje się nowe obwody instalacji oświetleniowej YDYp 3x1,5 do zasilania obwodów instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach socialnych i gospodarczych
- do urzędzeń takich jak "elektroniczna woźna" projektuje się nowe zasilanie YDYp 3x1,5
- w pomieszczeniach nie objętych zakresem opracowania instalacje należy pozostawić bez modernizacji
- ze względu na modernizację instalacji należy odtworzyć instaacje zasilające do pomieszczeń nie objętych zakresem opracowania – dotyczy pomieszczenia węzła sanitarnego, zaplecza socialnego obok węzła sanitarnego oraz oświetlenia nocnego
- istniejące kamery kopułkowe (PoE) należy ponownie wykorzystać, przewody UTP należy ułożyć pod tynkiem w rurach peszla
- na korytarzu zaprojektowano oprawę do oświetlenia nocnego, którą należy połączyć z łącznikiem oświetleniowym uruchamiającym oświetlenie nocne (oprawa i łącznik na planie z symbolem "b")

- Legenda:
- -
 -
 -
 -
 -
 -

TATAMI Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
i "7cbedbWjY"%\$&M ž. Sl& Sˆ XU g.....H"") SS' 8% '(+'
e-mail: tatami.architekci@gmail.com

TEMAT:
PROJEKT WIELOBRANŻOWY REMONTU/PRZEBUDOWY
CZĘŚCI BUDYNKU: - Dostosowanie wybranych
pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z
Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w
Gdańsku przy ul. Beethovena 20

ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 43
Gdańsk ul. Beethovena 20

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT:
Łukasz Darmach
upr. nr POM/0011/POOE/11

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
Andrzej Raczkowski
upr. nr POM/0010/POOE/14

FAZA PROJEKTU:PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
Plan instalacji gniazd wtyczkowych - stan projektowany

BRANŻA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA	1:100	0	04.2019	E-5