

Tabela nr 1. Zestawienie ilości powietrza

<i>Pom.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Powierzchnia [m2]</i>	<i>Wysokość [m]</i>	<i>Kubatura [m3]</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>krotność wymian powietrza [1/h]</i>	<i>Ilość nawiew [m3/h]</i>	<i>Ilość wywiew [m3/h]</i>	<i>Uwagi</i>
POZIOM -1									
PO.01	komunikacja	77,82	2,40	186,77	-	n=2/h	374	374	CNW1
PO.02	szatnia	11,93	2,40	28,63	-	n=2/h	57	57	CNW1
PO.03	magazyn sprzętu	47,97	2,40	115,13	-	n=2/h	230	230	CNW1
PO.04	szatnia	15,96	2,40	38,30	-	n=2/h	77	77	CNW1
PO.05	szatnia	15,96	2,40	38,30	-	n=2/h	77	77	CNW1
PO.06	szatnia	15,96	2,40	38,30	-	n=2/h	77	77	CNW1
PO.07	szatnia	15,93	2,40	38,23	-	n=2/h	76	76	CNW1
PO.08	szatnia	15,99	2,40	38,38	-	n=2/h	77	77	CNW1
PO.09	szatnia	15,93	2,40	38,23	-	n=2/h	76	76	CNW1
PO.14	szatnia	15,85	2,40	38,04	-	n=2/h	76	76	CNW1
CN1W1							1197	1197	