



- UWAGI:
- Fundament pomalować abizolem
 - Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 - W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół $1,5\text{m}$ od słupa
 - Słupy sytuować poza skrajnią.
 - Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnętrza $100\times 300\text{mm}$. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować słupczy 1ZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 - Numerację słupów nałować na wysokości $1,8\text{m}$
 - Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura
 - Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika

MAREL MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaśkowa Dolina 15/101, 80-252Gdańsk					
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok słupa ośw. przejścia	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	5
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/P00E/14		Skala:	-
Sprawił:	Arkadiusz Wiszniewski [spec. inst.]	POM/0022/PW0E/15		Data:	12.2018