

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/195/2019/MD na: „**Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.**”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający dokonuje poniżej wyjaśnień.

1. Pytanie Wykonawcy z dnia 06.10.2019:

W związku z zamiarem brania udziału w postępowaniu na remont i przebudowę MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii dot. zadania nr 3 – remontu pomieszczeń po Pogotowiu Opiekuńczym:

- 1) Oprawa LED 18W (36W) T8 230V (3000K) - 30 szt. – Do jakiego sufitu? Strumień oprawy? Przesłona? Kształt? - poz. 19 MOPR Elektr PRZED
- 2) Oprawa LED 18W (36W) T8 230V (3000K) - 123 szt. – Do jakiego sufitu? Strumień oprawy? Przesłona? Kształt? - poz. 22 MOPR Elektr PRZED
- 3) Łazienki i sanitariaty. Oprawa LED z kloszem IP 66 - 18+8= 26 szt. – Do jakiego sufitu? Strumień oprawy? Przesłona? Kształt? - poz. 15 i 48 MOPR Elektr - sanitariaty

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 i 2 Dobór opraw powinien zapewnić normatywne natężenie oświetlenia w pomieszczeniu. Estetykę i formę oprawy (min. kształt) należy uzgodnić z Użytkownikiem z dostosowaniem do funkcji pomieszczenia. Rodzaj wykończenia sufitów przyjąć zgodnie z określonym w przedmiarach branży budowlanej.

Ad. 3 Dobór opraw powinien zapewnić normatywne natężenie oświetlenia w pomieszczeniu. Estetykę i formę oprawy (min. kształt) należy uzgodnić z Użytkownikiem z dostosowaniem do funkcji pomieszczenia, przy uwzględnieniu wymogów szczelności właściwych dla pomieszczeń sanitarnych. Rodzaj wykończenia sufitów przyjąć zgodnie z określonym w przedmiarach branży budowlanej.

Pozostałe parametry winny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykonania robót elektrycznych stanowiących załącznik nr 11 do opisu przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Włodzisław Bartkiewicz

