



L.dz. TU- 3892 /2019/PD

Gdańsk, dnia 04.11.2019 r.

**DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**  
**ul. Żagłowa 11**  
**80-560 GDAŃSK**

**Dot.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Radiowej” – pismo DLP/1816/19/RW z dnia 03.10.2019 r.**

Gdańskie Wody Spółka z o.o. w nawiązaniu do otrzymanego pisma informuje, że na objętym zakresie opracowania terenie nie występuje bezpośredni odbiornik wód opadowych.

Najbliższym odbiornikiem jest kolektor deszczowy Ø 1200 mm w śladzie ul. Spadochroniarzy (karta terenu nr 024-KD82 według obowiązującego mpzp nr 2712) na działce nr 303/9 obr. 003. Jest to kanał wykonany w ramach budowy zbiornika retencyjnego Rębichowo III, który przewidywał odbiór wody z 82 ha zlewni – przepustowość rzędu 2,35 m<sup>3</sup>/s.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wybudować nową miejską sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Radiowej, na odcinku od ul. Radarowej do ul. Spadochroniarzy (karta terenu 021-KD81 wg mpzp nr 2719 i 028-KD81 wg mpzp nr 2710), która umożliwi również odwodnienie 40,21 ha zlewni; zlokalizowanej na wschód od ul. Spadochroniarzy i ul. Radarowej.

Następnie należy połączyć odpływ z ul. Radiowej (od skrzyżowania ul. Radiowej z ul. Spadochroniarzy) z istniejącym kolektorem w ul. Spadochroniarzy (karta terenu nr 024-KD82 według mpzp nr 2712), tak aby odcinek ten gwarantował odwodnienie 82 ha zlewni.

Jednocześnie informujemy, że istniejący odcinek kanalizacji deszczowej projektowany był na deszcz miarodajny 131 l/sxha, a obecnie sieć deszczową projektujemy min. na 174 l/sxha. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę pismo Gdańskich Wód do WPR UM w Gdańsku Nr-680/WS z dnia 22.03.2019 r., wodę z innych elementów pasa drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe) należy zagospodarować na terenie, należy w maksymalnym stopniu zastosować otwarte systemy kanalizacji deszczowej, w tym powierzchniowe formy małej retencji.

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji branżowej **niezbędne jest uzyskanie warunków technicznych dla ww zadania projektowego i uzgodnienia dokumentacji.**

**PREZES ZARZĄDU**

*Ryszard Gajewski*